

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**यूआईडी संख्या : **UPFS/2022/58466/CHN/CHANDAULI/318/CFO**दिनांक : **03-08-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **S G PUBLIC SCHOOL** पता **ARAZI NO 307 M 2 305 4 306 307 264, KALI MANDIR ROAD RAVINAGAR MAUZA MAHMOODPUR MAWAI, CHANDAULI** तहसील - **MUGHALSARAI** प्लॉट एरिया **8600.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **8019** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
S G PUBLIC SCHOOL	3	0	10.35 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **S G PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **05-08-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ARUN KUMAR AGRAWAL** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-08-2022** से **05-08-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **S G PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **S G PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : Keep fire fighting equipment in working condition. Will organize demonstration/fire drill from time to time. Will have trained staff for operation of fire fighting equipments.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SUBHASH SINGH

35DF6F287549343736BC1492A813702AFDECB804

06-08-2022

For- S. G. Public School**Arun Kumar Agrawal**
Managerनिर्गत किये जाने का दिनांक : **06-08-2022**
स्थान : **CHANDAULI**


Principal
S. G. Public School
Upto Senior Secondary
Affiliation No. 2130526
Pt. D.D.U. Nagar Distt- Chandauli